



RDN型操作パネル



指定事項

- 1) 壁との隔離距離
 - 側面: 50mm以上
 - 上面: 200mm以上
 - 裏面: 0mm以上※
 - 前面: 500mm以上

※裏面は防護カバーが壁面に接する状態で十分な隔離距離です
- 2) 蓄熱ブロック 設置時に組み込む形で十分な隔離距離です
- 3) 防護カバー 厚さ22mm以上の胴縁のある場所に添付の壁固定ネジで固定する
- 4) 床固定 添付の床固定ネジで床に固定する

KGD123296 A